



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

" 02 " апреля 2018г.
(дата составления)

г. Ростов-на-Дону
(место составления)

Мной, заместителем начальника Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Папиной С.Д., служебное удостоверение ТО-08 № 0170,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №273» по адресу: 344111, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 73/4, и в отношении должностного лица – Мкртчян Ольги Юсифовны – заместителя заведующего по АХР Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №273», домашний адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы 65 корп. 3 кв.44.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

(2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

(3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)
согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

1. Не внесены изменения в исполнительную схему тепловых энергоустановок (индивидуального теплового пункта) – п.2.8.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003г. № 4358,

2. Нумерация и названия на арматуре в индивидуальном тепловом пункте в соответствии с оперативной исполнительной схемой – не в полном объёме (отсутствует 50%) - п. 9.15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358,

3. Отсутствует тепловая изоляция трубопроводов в индивидуальном тепловом пункте - п. 9.1.39 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

✓ Информацию о принятых мерах представить в Ростовский территориальный отдел по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов на Дону ул. Селиванова, 66 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника Ростовского территориального
отдела по по надзору за тепловыми установками и сетями
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Папина С.Д.
(Должность лица, вынесшего представление) (фамилия, инициалы)


(подпись)

02.04.2018г.
(дата)

М.П.

Представление вручено (направлено) по почте: _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад №273»
Фадеева Галина Леонидовна
(должность) (фамилия, имя, отчество)


(подпись)

02.04.2018г.
(дата вручения)