

АКТ обследования инженерно-технической и антитеррористической защищенности

«18» октября 2022 г.

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону « Детский сад № 273

на предмет антитеррористической защищённости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерств просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности эти объектов (территорий)»

Состав межведомственной комиссии

Председатель комиссии:

- заместитель начальника МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону» - Минасьян Е.Э.

Члены комиссии:

- Заместитель командира роты № 2 БП (отдельный) № 3 УВО по г.Ростову-на-Дону – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РО - Карпенко А.Н.
- Начальник Пролетарского отделения НД и ПР ОНД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПРГУ МЧС России по Ростовской области – Стрельцов Д.С.
- Инспектор ОЛРР по г.Ростову-на-Дону, Батайску, Азову, Азовскому, Аксайскому и Мясниковскому районам Управления Росгвардии по Ростовской области, старший лейтенант полиции – Данько В.С.

Основание:

Приказ МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону» от 17.10.2022 № 433

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

1. Общие сведения об объекте (территории):

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 273», пр. 40-летия Победы, 73/4, 8(863) 257-16-95, e-mail:mdou-273-rostov@mail.ru
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

344111, г.Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 73/4, 8 (863) 257-16-95 e-mail:mdou-273-rostov@mail.ru

(фактический адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образование

(основной вид деятельности органа (организации))

Фадеева Галина Леонидовна, тел.257-16-95, сот. 8 (918) 510-90-72, e-mail:mdou-273-rostov@mail.ru
(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(Ф.И.О руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Краткая характеристика объекта:9880 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

376.00 м

(протяжённость периметра объекта (территории), метров)

Выписка из ЕГРН кадастровый номер: 61-61-01/4602010-134 от 10.09.2015
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Жилые многоэтажные дома, школа № 81

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Лит. А—основное здание; Лит. Б-бассейн; литер В-подсобные помещения, охрана; модульный двор
(перечень зданий, строений, сооружений, автостоянок, расположенных на объекте (территории))

Литер А, 3079.20 кв.м., (каменное), функционирующих входов/выходов – 8
(наименование здания (литер здания), общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

2. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории):

Режим работы объекта (территории): с 7-00 до 19-00, пятидневное
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)

Общее количество работников объекта (территории) – 80 человек

Количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 300

в том числе: работников 50, обучающихся 250 и иных лиц 1, в том числе арендаторов, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) сотрудников охранных организаций 1

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):-

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение « Детская городская больница города Ростова-на-Дону», МБЗУ «Детская городская больница №1, г. Ростова-на-Дону», оказывающая первичной, в том числе доврачебной и специализированной, медик-санитарной помощи
работник, медицинский кабинет, площадью 9,6 кв.м. находится на первом этаже, график- с 15.00. Руководитель организации – Мушегян Ж.Г., т. 8 (863) 253-57-77, срок действия аренды – бессрочный

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя - арендатора., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)
Центральный вход, окна, эвакуационные выходы

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: применение отравляющих средств, холодное оружие взрывное устройство, огнестрельное оружие, взятие в заложники

5. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории)

5.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объект (территории): ЧОП ООО «Безопасный город», сторож, охранник, БП (отдельный) №3 УВО п г.Ростову-на-Дону – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РО»

5.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории): система СОУЭ, видеонаблюдение, СКУД, ограждение по периметр кнопка КТС, средства тушения пожара

6. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

6.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: СОНАТА- КБР-2 шт
(наличие, марка, характеристика)
 система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами – ДА
(да/нет)
 количество оповещателей – 39 шт
(единиц)

система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:
ДА
(да/нет)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи
НЕТ
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения объект (территорию): аналоговые камеры 32 шт (по периметру-16 шт; в помещении -16 шт)
(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:
металлодетектор БЛОКПОСТ РД-150-1 шт.
(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
Кобра – 15 шт., по периметру здания
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения объекта (территории):
 в том числе наружных – 16 шт., внутренних – 16 шт., в том числе: 32 шт
(марка, количество)

видеоизображение в онлайн-режиме

По периметру здания, на пост охраны, внутри здания

(с каких камер куда/на внутренний пост (посты) охраны, иное)

хранение видеoinформации – осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

зона охвата наружного видеонаблюдения: территория полностью

(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением)

ж) система контроля и управления доступом (СКУД (турникет, автоматическое открывание ворот): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая информация о СКУД находится в исправном состоянии

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии, марка, количество)

з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СЭВ) (кнопка тревожной сигнализации), в том числе:

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ – 2 шт, в том числе: стационарные – 0 шт, переносные (мобильные, брелки) – 2 шт

система экстренного вызова группы быстрого реагирования: находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

и) ограждение объекта

имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

Металлическое 376.00 п.м.

железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д., протяжённость (метров)

к) наличие иных инженерно-технических средств охраны:

6.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – ворота – 1, калитка – 2

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – для выхода людей – 15, для выезда – 2

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

контроль доступа

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана: осуществляется

(осуществляется / не осуществляется)

Физическая охрана осуществляется: ООО Безопасный город

(сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, наименование частной охранной организации при наличии)

режим осуществления физической охраны

сотрудник ЧОП с 7.00-19.00, ночной сторож с 19.00-7.00

(в рабочее время, в ночное время, круглосуточно)

пропускной режим: обеспечивается
 (обеспечивается/не обеспечивается)
 количество постов, сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров)
1/4/4
 (постов, сотрудников охраны по штату/фактическое)

д) наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости объекта:

распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта:

Приказ № 29 от 18.01.2022 г. Заместитель заведующего по АХР Мкртчян О.Ю.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения,
 № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в должностной инструкции:

имеются, от 01.07.2022 г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режимов, том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта:

Приказ №31 от 18.01.2022; № 15 от 10.01.2022 г.

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации/ требуется переработка/корректировка)

должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера):

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

инструкции по действиям работников объекта, (сотрудников частной охранной организации при их наличии) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листом ознакомления и перечнем списка телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб):

имеется

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

план мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости объекта предусматривающий реализацию утверждённых конкретных требований антитеррористической защищённости:

разработан / 06.10.2022 / 1 год

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

наличие планов эвакуации лиц находящихся на объекте (территории) учреждения, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта

имеются

Выполнение мер по обеспечению информационной безопасности наличие антивирусов

6.3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

существует аналоговая и адресная пожарная сигнализация

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

внутренний противопожарный водопровод

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
модуль ТРВ -15 М-« Ураган»

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Соната К

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
ОП-4(3) – АБСЕ -01 -21 шт ; ОУ-5 -7 шт.

8. Выводы:

В соответствии п. а п.25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 оборудовать объект охранной сигнализацией

Составлен "18" октября 2022 г.

Председатель комиссии

Члены комиссии




Е.Э.Минасьян



А.Н.Карпенко



Д.С.Стрельцов



В.С. Данько